

Løgten-Skødstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Fjernvarmedeklaration for 2024

Deklarationen tager afsæt i 2024, da tallene (forbrug af brændsler) for 2025 først foreligger til april 2026.

Nedenstående oplysninger om brændselssammensætning og drivhusgasemissioner, der ligger bag produktionen af fjernvarme, fremsendes som følge af myndighedskrav. Beregningsmetoden følger Dansk Fjernvarmes branchestandard for beregning af brændselssammensætning og drivhusgasemissioner.

RANGERING - CO₂-UDLEDNING – SAMMENLIGNING MED ALTERNATIVER:




GRØN: Mindre CO₂-udledning end en luft til vand varmepumpe

GUL: Mindre CO₂-udledning end et gasfyr

RØD: Større CO₂-udledning end et gasfyr

BRÆNDELSSAMMENSETNING FOR 2024:



%	ART
35	Træpiller
23	Affald + biogas
20	Halm
15	El
3	Brændselsfrit
2	Træflis
1	Olie
1	Kul

Miljødeklarationen 2024 angiver emissioner forbundet med fjernvarmeforbrug fra Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.a. via Kredsløb A/S, Aarhus.

	FJERNVARME PR. KWH
CO ₂ (kuldioxid - drivhusgas)	17,9 g/kWh
CH ₄ (metan - drivhusgas)	15,0 mg/kWh
N ₂ O (lattergas - drivhusgas)	2,0 mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	18,9 g/kWh
SO ₂ (svovldioxid)	36,4 mg/kWh
NO _x (kvælstofilter)	152,0 mg/kWh
CO (kuliite)	162,8 mg/kWh
NMVOG (uforbrændte kulbrinter)	8,4 mg/kWh
Partikler	7,4 mg/kWh

Løgten-Skødstrup Fjernvarme A.m.b.a.
Bakketofte 7 ■ 8541 Skødstrup ■ Tlf. 7010 8541
info@ls-forsyning.dk ■ www.loegtenvarme.dk


Løgten-Skødstrup
Fjernvarme A.m.b.a.